

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении

«25» февраля 2019 г.

г. Орск
(город, село, район)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области, капитан внутренней службы Жалмагамбетов Канат Сембаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что **должностное лицо**
должностное лицо / индивидуальный предприниматель/ гражданин (ка)

1. Фамилия, имя, отчество Солопов Евгений Алексеевич
2. Дата и место рождения 17.03.1986 г., г. Рудный Кустанайской области республики Казахстан
3. Адрес места жительства, тел. г. Орск, пр. Ленина/ул. М. Жукова, д. 133/1, кв. 30
4. Место работы (учебы) МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска»
5. Занимаемая должность Директор МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска»
6. Заработная плата (иной заработок) не установлено
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт РФ серия 5305 № 320187 Светлинским РОВД
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Оренбургской области, выдан 11.05.2006 г.

8. Номер и дата регистрационного свидетельства, зарегистрировавший орган -----
9. Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности и когда не привлекался

установил: что, в период с 14 час. 30 мин. 06 февраля 2019 г. по 11 час. 00 мин. 25 февраля 2019 г. в ходе осуществления плановой выездной проверки противопожарного состояния здания и помещений МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» расположенного по адресу: г. Орск, ул. Просвещения, д. 40 «А», выявлены нарушения требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно:

- руководитель организации не обеспечил соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука, что не соответствует требованиям пожарной безопасности, уровень звука речевых оповещателей в учебных классах, рабочих кабинетах, хоз. блоке, коридоре 1-го и 2-го этажа начальной школы колеблется от 56 дБА до 68 дБА (уровень звука постоянного шума колеблется от 52 дБА до 54 дБА), требуется по нормам не менее 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 84 ч. 4; СП 3.13130.2009 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.6; ППР в РФ п. 61).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину(ке) Солопову Е.А.
(ФИО)

разъяснены его (ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он (она) не обязан (а) свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно ч.2 ст. 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мне разъяснено право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым он (она) владеет, а также пользоваться услугами переводчика бесплатно.

Права и обязанности мне разъяснены и понятны

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Солонов Е.А.
ФИО

Сол
(подпись)

Давать объяснения желаю на русском языке

Свидетелям: 1. _____ проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. _____

(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу:

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. _____
подпись (фамилия, имя, отчество)

2. _____
подпись (фамилия, имя, отчество)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

Ранее не проводились замеры уровня звука речевых
оборудованных ответственным лицом! В связи с ситуацией спец. прибора

(подпись)

Сол
подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Солонов Е.А.
ФИО

Сол
подпись лица, составившего протокол

(К. С. Жалмагамбетов)
ФИО

подпись свидетеля

(_____
ФИО

подпись свидетеля

(_____
ФИО

В порядке подготовки административного дела к рассмотрению, в срок до «27» февраля 2019 г. представить дополнительные письменные пояснения, доказательства, которые могут быть исследованы в ходе рассмотрения административного дела.

Ваше дело об административном правонарушении будет рассмотрено в 10 час. 30 мин. 01.03.2019 г. по адресу: г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, кабинет № 407

О ведении аудио/видео записи при рассмотрении дела об административном правонарушении уведомлен(а) Согласен
(согласен/не согласен) подпись законного представителя

С рассмотрением дела в присутствии представителей (наименование общественной организации) (согласен/не согласен)

Копию протокола получил(а) 25.02.2019
Дата вручения

Сол
подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Солонов Е.А.
ФИО

Копия протокола направлена:

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение

(фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа.

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес)

дата, подпись принявшего протокол

ФИО

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефонам доверия": 8-(3532)-308-999; 308-112 – Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

460000, г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел. 77-62-35, 78-11-88 E-mail: ugps@mail.esoo.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

462401, г. Орск, пл. Гагарина, 7, тел. 22-00-35, 22-00-34 E-mail: ondorsk@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 30/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 1 г. Орска» Солопову Е.А.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора) № 30 от 17 января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 30 мин. 06 февраля 2019 г. по 11 час. 00 мин. 25 февраля 2019 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНДиПР по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области капитаном внутренней службы Жалмагамбетовым Канатом Сембаевичем в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 г. Орска» (МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска») осуществляющего свою деятельность по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Просвещения, д. 40 «А», совместно с директором МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» Солоповым Евгением Алексеевичем, заместителем директора по АХЧ МАОУ «Гимназия № 1 г. Орска» Панфёровым Евгением Юрьевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука, что не соответствует требованиям пожарной безопасности, уровень звука речевых	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 84 ч. 4; СП 3.13130.2009 п. 4.1, п. 4.2, п. 4.6; ППР в РФ п. 61	01.08.2019 г.	

оповещателей в учебных классах, рабочих кабинетах, хоз. блоке, коридоре 1-го и 2-го этажа начальной школы колеблется от 56 дБА до 68 дБА (уровень звука постоянного шума колеблется от 52 дБА до 54 дБА), требуется по нормам не менее 75 дБА на расстоянии 3 м. от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Орску и г. Новотроицку
УНДиПР Главного управления МЧС России


по Оренбургской области Жалмагамбетов К.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«25» 02 2019 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

«25» 02 2019 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:


(подпись)

М.Л.П.*

директор Соловьев С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей, профессиональной образовательной организацией (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): МЧС и МР по г. Брянску и г. Новобранскому уезд. МР
Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка МРСУ г. Пискаревск и г. Брянск

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты г. Брянск, ул. Предвостужинская, д. 40А.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки Распоряжение № 50 от 19.01.2019г.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок 4444 от 08.02.2019г. / 40130008957 от 03.02.2019г.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист Инспектор инспекции МЧС по г. Брянску и г. Новобранскому уезд. МР Полное наименование организации Н.С.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		✓
1.2.	противопожарным расстоянием между зданиями и сооружениями?		✓
1.3.	наружному водоснабжению?		✓
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		✓
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		✓
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		✓
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		✓
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		✓
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		✓
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		✓

1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		✓
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		✓
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		✓
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		✓
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	✓
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) трансмирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	✓
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 - 461 ППР	✓
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	✓
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	✓
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	✓

5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	<i>✓</i>
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	<i>✓</i>
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановки технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт "к" пункта 461 ППР	<i>✓</i>
5.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	<i>✓</i>
6.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке нетронуемыми материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	<i>✓</i>
7.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	<i>✓</i>
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов?	Подпункт "а" пункта 23 ППР	<i>✓</i>
8.1.	на чердаках?		<i>✓</i>

8.2.	в подвалах?		✓
8.3.	на покатых этажах?		н/п
8.4.	под свайными пространствам зданий?		н/п
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение произвольных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		✓
9.2.	на технических этажах?		н/п
9.3.	в вентиляционных камерах?		н/п
9.4.	в других технических помещениях?		н/п
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	н/п
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	н/п
11.1.	кладовых?		н/п
11.2.	киосков?		н/п
11.3.	ларьков?		н/п
11.4.	других подобных помещений?		н/п
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	✓
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	✓
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		✓
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		✓
15.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола		Пункт 24 ППР

16.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приемы у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	н/д
17.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	да
18.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности.	Пункт 40(1) ППР	н/д
18.1.	выполнены ли из негорючих или труднотгорючих материалов?		н/д
18.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		н/д
19.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	н/д
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	да
21.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	да
22.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	н/д
22.1.	систем предотвращения пожара?		да
22.2.	систем противопожарной защиты?		да
23.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	да
24.	Исключен ли проверяемым лицом перевод	Пункт 62 ППР	да

25.	систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	да
26.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	да
27.	Находится ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	да
27.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	да
27.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		да
27.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		да
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	да
29.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	да
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначений обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	да
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	да
32.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на	Пункт 4 ППР	да

	объекте?		
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	✓
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	✓
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	✓
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	✓
36.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?	✓	✓
36.2.	телефонной связи?	✓	✓
36.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?	✓	✓
36.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?	✓	✓
37.	Обеспечено ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	✓
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	✓
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка	Подпункт "з" пункта 23 ППР	✓

	помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	✓
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	✓
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельевых проводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	✓
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	✓
44.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	✓
45.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	✓
45.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		✓
45.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		✓
46.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	✓

48.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новой годней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	н/п
49.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	н/п
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	н/п
51.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
51.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	н/п
51.2.	проведение перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	н/п
51.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	н/п
51.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	н/п
51.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	н/п
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, отели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	н/п

53.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, отелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	н/п
54.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	н/п
55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц произвольных и складских помещений для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	н/п
Обучение мерам пожарной безопасности			
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" <5>	
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
58.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		н/п
59.	Согласованы ли проверяемым лицом в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	н/п
60.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождение пожарно-технического минимума?		н/п
Обозначение мест для курения			
61.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	н/п
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом	Пункт 14 ППР	

	размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".		
62.1.	на лестничных клетках?	г	
62.2.	на попольных этажах?	н/р	
62.3.	в подвальных и чердачных помещениях?	г	
62.4.	на территории объекта?	г	
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	г
64.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	н/р
65.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		г
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	г
67.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	н/р
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	г
69.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	г
70.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышах копоидцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	г
71.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	Пункт 57 ППР	г

	пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?		
71.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		г
71.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		г
71.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		г
71.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		г
71.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		г
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	н/р
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	г
74.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	г
75.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	г
76.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	г
77.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	г
78.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	г

	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	✓
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	✓
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	✓
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	✓
83.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	4/р
84.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	4/р
85.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	4/р
86.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башки для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	4/р
87.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения	Пункт 60(1) ППР	4/р

	бесперебойного водонапорной башки?	энергоснабжения	
Система вентиляции			
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	4/р
89.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	4/р
90.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	4/р
91.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	✓
92.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
92.1.	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		4/р
92.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		✓
92.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		✓
Эвакуационные пути и выходы			
93.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
93.1.	порогов?		✓
93.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		✓
93.3.	вращающихся дверей и турникетов?		✓
93.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		✓
94.	Исключено ли проверяемым лицом	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	

	размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты.		
94.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		да
94.2.	у дверей эвакуационных выходов?		да
94.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		н/р
95.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	да
96.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	да
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, произвольных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
97.1.	в проходах?		да
97.2.	в коридорах?		да
97.3.	в тамбурах?		да
97.4.	на галереях?		н/р
97.5.	в лифтовых холлах?		н/р
97.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		да
97.7.	в дверных проемах?		да
97.8.	в эвакуационных люках?		н/р
98.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	да
99.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
99.1.	сушилок?		да
99.2.	вешалок для одежды?		да
99.3.	гардеробов?		да

100.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	да
101.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	да
102.	Исключены ли проверяемым лицом:		
102.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	да
102.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	н/р
102.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	н/р
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	да
104.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	да
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	да
106.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	н/р
107.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	н/р

Электротехническая продукция			
108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	✓
109.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	✓
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	✓
111.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
111.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		✓
111.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		✓
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легко воспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
112.1.	в электрошкафов (около электроустановок)?		✓
112.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		✓
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроустановок, электроплиток, электрокачков и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	✓
114.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	✓
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	✓
116.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в	Подпункт "е" пункта 42 ППР	✓

	электрическую сеть, электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?		
117.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	✓
118.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	✓
Огнезащитная обработка			
119.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте проверки лица:	Пункт 21 ППР	
119.1.	строительных конструкций?		✓
119.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		✓
120.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	✓
121.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	✓

Территория объекта			
122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	✓
123.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	✓
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	✓
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	✓
125.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		✓
125.2.	стоянки транспорта?		✓
125.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		✓
125.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		✓
126.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	✓
127.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	✓
128.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	✓

129.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесных массивов (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	✓
130.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	✓
131.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неисправных изделий из горючих материалов, принцип поджема которых на высоту основан на нагретии воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	✓
132.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	✓
Система отопления			
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	✓
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатационные печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	✓
135.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатационные печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	✓
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатационных печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	✓
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение	Пункт 82 ППР	✓

отопительного сезона, проведенное с периодичностью:			
137.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		н/п
137.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		н/п
137.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		н/п
138.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	н/п
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	н/п
140.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	н/п
141.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	н/п
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	н/п
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искроотсечателями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	н/п
144.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	н/п
145.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при	Подпункт "е" пункта 84 ППР	н/п

146.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	н/п
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	н/п
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	н/п
149.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	н/п
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	н/п
151.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, вытребасыв из топок?	Пункт 85 ППР	н/п
152.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	н/п
Источники открытого пламени			
153.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замкнутых труб палыными лапками и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	н/п
154.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при наивысшем указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	н/п

155.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	н/р
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение кофакла над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	н/р
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	н/р

<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

Е.А. Савин

(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)

Савин

25.02.2015 г.

К.С. Иванова

(инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист)

Иванова

25.02.2015 г.